

INSTALACION	GRUPO MATERIALES	Documentación de control
CD	CELDA MT (CONJUNTOS MODULARES)	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.
CD	CELDA L	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.
CD	CELDA P SF6	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.
CD	CELDA INT. PASANTE SF6	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.
CD	CELDA P VACIO + RELE	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.
CD	CUADRO BT PARA CT CASETA	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.
CD	CUADRO BT PARA CT INTEMPERIE	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.
CD	PUERTAS ACCESO A CCDD	Copia de la nota de entrega del proveedor acompañada de dossier técnico del fabricante con planos de planta y sección y características constructivas (sistema de reja de ventilación sinuosa de doble cara, galvanizado, sistema de cerrojos y anclajes en muro, etc) con fecha de entrega.
CD	TRAFO DE DISTRIBUCIÓN	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega. La nota de entrega debe hacer referencia al termómetro de alarma/disparo.
		Protocolo de ensayo expedido por el fabricante.
		Fotografía de placa de características perfectamente legible.
CD	UNIDAD DE CONTROL INTEGRADO PARA CELDA SF6	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.
CD	ARMARIO CONTROL TMT EN CD	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.

CD	CT PREFABRICADO	<p>Certificado del fabricante con indicación de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modelo, características, numero de fabricación y fecha de fabricación de todas las celdas incluidas en el conjunto. 2. Cuadro BT: marca, modelo y numero de fabricación. 3. TRAF0: protocolo de ensayos y fotografía de placa de características perfectamente legible. 4. PUENTES MT Y BT: garantía de los puentes de MT y BT como unidades constructivas completas, informando que el cable y los terminales son los adecuados a la función y que se han confeccionado según especificaciones concretas de los materiales 5. PAT MASAS: Estado de los conductores y conexiones. Todas las partes metálicas interiores del CD conectadas a Tierra Y No conectar puerta acceso y ventilaciones a la PaT-m. 6. PAT SERVICIO: sección mínima de los conductores de cobre 50 mm².
CD	CMM PREFABRICADO	<p>Certificado del fabricante con indicación de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modelo, características, numero de fabricación y fecha de fabricación de todas las celdas incluidas en el conjunto. 2. Hoja de ajuste de protecciones 3. PAT MASAS: Estado de los conductores y conexiones, Todas las partes metálicas interiores del CD conectadas a Tierra Y No conectar puerta acceso y ventilaciones a la PaT-m
LABT	CABLE TRENZADO BT	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, tipo conductor, número de bobina y fecha de entrega.
LABT	APOYOS METALICOS	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, altura, esfuerzo y fecha de entrega.
LABT	APOYOS DE HORMIGON	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, altura, esfuerzo y fecha de entrega.
LABT	APOYOS DE MADERA	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, altura, esfuerzo y fecha de entrega.
LAMT	CRUCETAS Y HERRAJES PARA APOYOS LAMT	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo y fecha de entrega.
LAMT	ARMARIO CONTROL TMT EN DME	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo y fecha de entrega.

LAMT	AISLADORES	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo y fecha de entrega.
LAMT	APOYOS METALICOS	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, altura, esfuerzo y fecha de entrega.
LAMT	APOYOS DE HORMIGON	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, altura, esfuerzo y fecha de entrega.
LAMT	APOYOS DE MADERA	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, altura, esfuerzo y fecha de entrega.
LAMT	CABLE AÉREO MT	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, sección y tipo (indicando específicamente conductor engrasado) y fecha de entrega.
LAMT	INTERRUPTOR-SECCIONADOR III EXT CORTE SF6 24 KV	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo y fecha de entrega.
LAMT	PARARRAYOS LAMT	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo y fecha de entrega.
LAMT	ARMARIO CONTROL TMT EN DME	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.
LSBT	ARMARIOS BT	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.
LSBT	CABLE SUBT BT	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, tipo conductor, número de bobina y fecha de entrega.
		Protocolo de ensayo de la bobina. debe corresponder a la bobina referenciada en la nota de entrega y a la fotografía de la matrícula de bobina.
		Fotografía de placa de características con la numeración de la bobina perfectamente legible
LSBT	CAJA GENERAL DE PROTECCION	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo y fecha de entrega.

LSBT	HORNACINA HORMIGON ARMARIO DISRT.	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo y fecha de entrega.
LSMT	CABLE SUBT MT	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, tipo conductor, número de bobina y fecha de entrega.
		Protocolo de ensayo de la bobina. debe corresponder a la bobina referenciada en la nota de entrega y a la fotografía de la matrícula de bobina.
		Fotografía de placa de características con la numeración de la bobina perfectamente legible
LSMT	TERMINACION EXTERIOR LSMT	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.
LSMT	CONECTORES TERMINALES ENCHUFABLES (SF6)	Copia de la nota de entrega del proveedor con indicación de marca, modelo, número de fabricación y fecha de entrega.