

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EMPRESA, AUTÒNOMS I ENERGIA

783

Obertura del tràmit d'informació pública, d'autorització administrativa prèvia i de construcció, declaració en concret d'utilitat pública, d'una instal·lació elèctrica denominada línia soterrada a 15 kV «Saluet» entre CM 17872 «Ramat» i CT 14018 «s'Almudaina», línia soterrada a 15 kV «Saluet» entre CT 12786 «Aldea Saluet-1» i CT 50716 «Puig de Migdia» i línia soterrada a 15 kV «Saluet» entre CT 14018 «s'Almudaina» i CT 17652 «Estel de Mar», a Andratx

D'acord amb l'article 19 del Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística de les Illes Balears; amb el Decret 99/1997, d'11 de juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 36/2003, d'11 d'abril; amb l'article 2 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries; amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, se sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa, declaració en concret d'utilitat pública, de la instal·lació elèctrica que es detalla a continuació:

a) Expedient: 2025/16951.

b) Denominació del projecte:

- Línia soterrada a 15 kV «Saluet» entre CM 17872 «Ramat» i CT 14018 «s'Almudaina», a Andratx.
- Línia soterrada a 15 kV «Saluet» entre CT 12786 «Aldea Saluet-1» i CT 50716 «Puig de Migdia», a Andratx.
- Línia soterrada a 15 kV «Saluet» entre CT 14018 «s'Almudaina» i CT 17652 «Estel de Mar», a Andratx.

c) Finalitat de la instal·lació: la interconnexió dels centres de transformació respectius.

d) Dades tècniques:

- Nova xarxa subterrània de mitjana tensió a 15 kV «Saluet» entre CM 17872 «Ramat» i CT 14018 «s'Almudaina» amb conductor XLPE 12/20 kV 3x1x240 mm² Al (542m), a Andratx.
- Nova xarxa subterrània de mitjana tensió a 15 kV «Saluet» entre CM 12786 «Aldea Saluet-1» i CT 50716 «Puig de Migdia» amb conductor XLPE 12/20 kV 3x1x240 mm² Al (1.330m), a Andratx.
- Nova xarxa subterrània de mitjana tensió a 15 kV «Saluet» entre CT 14018 «s'Almudaina» i CT 17652 «Estel de Mar» amb conductor XLPE 12/20 kV 3x1x240 mm² Al (304m), a Andratx.

e) Pressupost total: 81.985,78 €, 146.060,68 € i 59.604,27 €, respectivament.

D'acord amb l'article 2 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, el reconeixement d'utilitat pública té els efectes de la declaració d'interès general en els termes previstos en l'apartat 2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, així com els efectes que regulen els articles 25, 26.5 i 26.6 del vigent Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

L'article 7 del Decret 99/1997, d'11 de juliol, modificat pel Decret 36/2013 d'11 d'abril, estableix el procediment d'autorització i posada en servei dels expedients elèctrics de fins a 15 kV.

El promotor ha justificat la no necessitat d'iniciar la tramitació del procediment d'expropiació de la parcel·la afectada.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalat es pugui examinar en:

- La pàgina web de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic: <http://energia.caib.es>.
- El Portal de Transparència: <https://www.caib.es/sites/transparencia>.



I també perquè s'hi puguin formular, al mateix temps, les alegacions que es considerin pertinents, incloent-hi les que siguin procedents d'acord amb l'article 161 del Reial decret 1955/2000, dins el termini de trenta dies, comptadors des de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears*.

Així mateix, aquesta publicació es fa a l'efecte de notificació que estableix l'apartat 4 de l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, en la data de la signatura electrònica (27 de gener de 2026)

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Diego Viu Domínguez

Per delegació del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia

(BOIB núm. 97, de 24/07/2025)

